



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00597

№ ПС 01709

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».
ОГРН: 1071690026583, ИНН: 1658086175, КПП: 161601001.
Юридический адрес: 420099, РТ, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».
ОГРН: 1071690026583, ИНН: 1658086175, КПП: 161601001.
Адрес производства: 420099, РТ, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2022.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Листы монолитные из поликарбоната «Novattro FR» толщиной от 1,0 до 15 мм, выпускаемые по ТУ 2246-003-81057157-2008. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 (Метод 2); код ОКПД2 группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) 22.21.30.110 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 код ТН ВЭД (п. 4.18); группа токсичности – ТЗ (высокоопасные) 3920 61 0000 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол исследований (анализа) № 01008/ЕМ-16 от 04.10.2021 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2022 года.

ТУ 2246-003-81057157-2008, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU. АД04.ИЮ00001 от 21.02.2020 выдан ОССМ АО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» свидетельство № RA.RU.13АД04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.10.2021 г. по 03.10.2026 г.

Руководитель

(заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.

