



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00497

017269

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».
ОГРН: 1071690026583, ИНН: 1658086175, КПП: 161601001.
Юридический адрес: 420099, РТ, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».
ОГРН: 1071690026583, ИНН: 1658086175, КПП: 161601001.
Юридический адрес: 420099, РТ, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2022.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели многослойные из поликарбоната «Novattro FR», изготавливаемые по ТУ 2246-002-81057157-2016. Серийный выпуск..

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1(слабогорючие) по ГОСТ 30244-94(Метод 2); группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

код ОКПД2
25.12.10

код ТН ВЭД
3921 90 1000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 00919/ЕМ-16 от 17.11.2021 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2022 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2246-002-81057157-2016, Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU. АД04.ИЮ0001 от 21.02.2020 года, выдан ОССМ АО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» свидетельство № RA. RU.13АД04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.11.2021 г. по 16.11.2026 г.

Руководитель

(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

