



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.01054

017885

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».  
ОГРН: 1071690026583, ИНН: 1658086175. Юридический адрес: 420099, Республика Татарстан, Высокогорский район, территория Саф Пласт, здание 1. Телефон: +7 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».  
ОГРН: 1071690026583, ИНН: 1658086175. Адрес производства: 420099, Республика Татарстан, Высокогорский район, территория Саф Пласт, здание 1. Телефон: +7 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».  
Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2028 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили из поликарбоната «Novattro», выпускаемые по ТУ 2291-009-81057157-2010. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести - Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренноспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; группа токсичности - Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13, группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

код ОКПД2  
22.21.30.110

код ТН ВЭД  
3916 90 9000

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 02223/ЕМ-16 от 08.06.2026 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2028 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2291-009-81057157-2021, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU. АД04. И00060 от 21.02.2023 года, выдан ОССМ АО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» свидетельство № RA. RU.13 АД04.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2026 г. по 07.06.2031 г.**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.