

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00589/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт» (ООО «СафПласт»),
Адрес (место нахождения): 420099, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Высокогорский, тер. Сафпласт, зд. 1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 420099, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Высокогорский,
тер. Сафпласт, зд. 1, ОГРН 1071690026583, ИНН 1658086175, Тел.: +(843) 233-05-33, Адрес электронной почты:
info@safplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт» (ООО «СафПласт»),
Адрес (место нахождения): 420099, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Высокогорский, тер. Сафпласт, зд. 1,
Адрес производства продукции: 420099, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Высокогорский, тер. Сафпласт, зд.
1, ОГРН 1071690026583, ИНН 1658086175.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН
1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная
Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-
71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы монолитные из поликарбоната Novattro FR толщиной от 0,8 мм до 12 мм,
выпускаемые по ТУ 2246-003-81057157-2008 ред. 3 «Листы монолитные из
поликарбоната «Novattro».
Серийный выпуск.

код
ОКПД2:

22.21.30.110

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 2480/ТР от 18.10.2024 г., 2481/ТР от 18.10.2024 г., 2482/ТР от 18.10.2024 г. (ИЦ ПБ АНО
«Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1694/24 от 23.08.2024 г. (Орган по сертификации АНО
«Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II);
Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);
Группа нераспространяющие пламя (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях
по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

05.11.2024

по

04.11.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П.



Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.